



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Соколова Т. Л.

2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
- 1.2. Адрес объекта: 184606, Мурманская область, город Североморск, улица Кирова, дом 19
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3310 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 16 188 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1960, капитального ремонта/реконструкции: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт: не определено;
реконструкция: не определено; строительство нового здания: не определено; иное: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области (МБОУСОШ № 1)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 184606, Мурманская область, город Североморск, улица Кирова, дом 19
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 184606, Россия, Мурманская область, город Североморск, улица Ломоносова, дом 4, тел. (815 37) 4-95-64, факс (81537)4-22-55

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта: Общеобразовательная организация
- 2.2. Виды деятельности (согласно Уставу):
- реализация основных общеобразовательных программ (образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования);
 - дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы).
- Виды оказываемых услуг (согласно муниципальному заданию):
- реализация основных общеобразовательных программ (образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования);
 - дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы);
 - психолого - медико педагогическое обследование детей;
 - психолого - педагогическая консультация обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
 - присмотр и уход за обучающимися (группа продленного дня);
 - организация отдыха детей и молодежи.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети; граждане всех возрастных категорий

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У¹

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобус № 1, 2К до остановки «улица Кирова»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет

Необходимые организационные решения: обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации пассажирского транспорта для инвалидов и других МГН

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 110 м

3.2.2 Время движения (пешком): 3-5 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: частично

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (лестница, оборудованная пандусом, требующим ремонта)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (пандус требует ремонта, отсутствуют поручни, большой уклон)

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: О-в, Г-п, Г-ч, У

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет

Необходимые организационные решения: обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации путей движения от остановки к объекту для инвалидов и других МГН

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
О-н (поражение нижних конечностей)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
О-в (поражение верхних конечностей)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+ (взрослые)			+ (дети)
С-ч (частичное нарушение зрения)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+ (взрослые)		+ (взрослые)	+ (дети)
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
У (нарушения умственного развития)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	

¹ К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение - слуха; У - нарушения умственного развития

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «12» апреля 2016г.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ДУ-им	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «12» апреля 2016г.

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории
Состояние доступности на момент обследования	ДУ-дом (дети)/ ДУ-дистант (взр.)								
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	
2 этапа (отложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	
3 этапа (итоговых работ)	не определено								

ДП - доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте, ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому(ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно

3.6. Объект является приоритетным: да, включен в реестр приоритетных объектов в 2016 году

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте карте доступности 19.10.2017г.

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	ДУ-им	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом	+	+	+	+	+	+	+	+
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>31 декабря 2019 года</u>									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ: путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп		ДУ-пп	+	ДУ-пп	+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»	ДП								
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>31 декабря 2030 года</u>									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДП								
3.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>не определен</u>									

* - подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от 21 декабря 2018 г.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте (требуется / не требуется).

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое): не требуется
- техническая экспертиза: не требуется
- разработка проектно-сметной документации: не требуется

- согласование с вышестоящей организацией: требуется (Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск)

- рассмотрение на: не требуется

(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов.

Согласованы без замечаний

Дата «21» сентября 2018 г.

Согласованы с замечаниями и предложениями
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)

Дата « » 20 г.

Замечания устранены

Дата « » 20 г.

Не согласованы. Необходимо согласовать до

Дата « » 20 г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес): severomorsk-school.ru

- Карте доступности (адрес): http://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=127929

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от _____
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от _____
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 35 штук
4. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте 5 листов
5. Другое _____

(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель




Подпись

Соколова Г.И., директор школы

ФИО, должность


Члены комиссии:



Подпись

Гостева Н.А., заместитель директора


ФИО, должность



Подпись

Пищулин О.В., учитель технологии


ФИО, должность



Подпись

Кононюк С.А., педагог-психолог


ФИО, должность



Подпись

Пушкар Е.И., начальник хозяйдела


ФИО, должность



Подпись

Иванов И.В., заместитель директора


ФИО, должность



Подпись

Степановичева Н.В., зав. каб. № 1540, СХАД


ФИО, должность



Подпись

...


ФИО, должность



Подпись

...

ФИО, должность



Подпись

ФИО, должность

Секретарь комиссии



Подпись

Батаногова Ю.А., учитель информатики

ФИО, должность

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1
имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области**

Наименование объекта и организации

184606, Мурманская область город Североморск, улица Кирова, дом 19

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход на территорию Путь движения к входу в здание на территории школы	1.1. Не обеспечена возможность посадки в транспортное средство и высадке из него перед входом в объект (К, О-н). 1.2. Не организована помощь при посадке в транспортное средство и высадке из него. 1.3. Отсутствует информация об ОСИ при входе на территорию объекта. 1.4. Отсутствует при входе на территорию школы кнопка вызова помощника. 1.5. Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на прилегающей территории.	1.1. Установка привходе на территорию школы вывески с наименованием организации и графиком работы, выполненной шрифтом Брайля на контрастном фоне. 1.2. Установка при входе на территорию кнопки вызова помощника (с обозначением ее шрифтом Брайля); 1.3. Организовать сопровождение и помощь со стороны персонала. 1.4. Размещение таблички с номером телефона на контрастном фоне, по которому можно связаться с сотрудником учреждения с целью получения помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него.	1.1. Установка на входе на территорию объекта мнемосхемы с планом здания объекта, с указанием доступных маршрутов для инвалидов и других МГН, выполненной шрифтом Брайля на контрастном фоне.	К- ВИД О-н- ВИД О-в- ВИД С-п- ВИД С-ч- ВИД Г-п- ВИД Г-ч- ВИД У- ВИД	К- ДУ-им О-н- ДУ-им О-в- ДУ-им С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-им Г-п- ДУ-им Г-ч- ДУ-им У- ДУ-им	К- ДУ-им О-н- ДУ-им О-в- ДУ-им С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-им Г-п- ДУ-пп Г-ч- ДУ-им У- ДУ-им
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная	2.1. Пандус не соответствует нормативным требованиям. 2.2. Отсутствуют поручни на лестнице. 2.3. Отсутствие тактильной информации, выполняющей	2.1. Организовать сопровождение и помощь со стороны персонала. 2.2. Нанесение контрастной маркировки на пандусе.	2.1. Привести существующий пандус в соответствие с требованиями нормативных документов.	К- ДУ-им О-н- ДУ-им О-в- ДУ-им С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-им Г-п- ДУ-им	К- ДУ-им О-н- ДУ-им О-в- ДУ-им С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-им Г-п- ДУ-им	К- ДУ-им О-н- ДУ-им О-в- ДУ-им С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-им Г-п- ДУ-им

	пюпитер (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	информирующую, направляющую и предупреждающую функции перед внешней лестницей. 2.4. Отсутствие контрастной маркировки на пандусе для С.ч		Установить на пандусе второе поручни на высоте 0,7 м. 2.2. Обустраивать поручни на лестнице.	Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль) - Лестница (внутри здания) - Двери на этажах - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения. 3.2. Недостаточная ширина зоны для разворота кресла-коляски на лестничных клетках. 3.3. На поступях краевых ступеней лестничных маршей контрастные полосы (отсутствует расстояние между контрастной полосой и краем проступи)	3.1. Организовать сопровождение и помощь со стороны персонала. 3.2. Нанесение контрастной маркировки на поступях краевых ступеней в соответствии с нормативными требованиями (расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.)	3.1. Разместить информацию о направлении путей движения к зонам целевого назначения и туалетной комнате, о размещении и назначении функциональных помещений, о направлении путей эвакуации и т.п. (дублирование информации шрифтом Брайля)	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К- ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К-ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в-ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У-ДУ-им
4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания	4.1. Услуга сурдоперевода, гифлосурдоперевода не организована. 4.2. Наличие помех для людей, пользующихся слуховыми аппаратами (посторонних шумов, радио- и электромагнитных). 4.2. Отсутствует визуальное (в том числе световое) дублирование звуковой информации.	4.1. Организовать сопровождение и помощь со стороны персонала. 4.2. Заключить договор с организациями системы социальной защиты или обществом глухих по предоставлению услуг сурдопереводчика, тифлопереводчика (при необходимости)	4.1. Приобретение мобильной индукционной системы 4.2. Организовать дополнительное обучение учителя-дефектолога сурдоперевода.	К- ДУ- им О-н - ДУ- им О-в - ДУ- им С-п - ДУ- пп С-ч - ДУ- им Г-п - ДУ- пп Г-ч - ДУ- им У - ДУ- им	К- ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ- им У - ДУ-пп	К-ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната	5.1. Отсутствует кнопка вызова персонала. 5.2. Недостаточные габариты кабины в санитарно-гигиеническом помещении. 5.3. Недостаточная ширина дверного проема в кабинке. 5.4. Наличие неудобных, трудноуправляемых (круглых) ручек на дверях кабинок. 5.6. Отсутствие опорных поручней рядом с унитазом и раковиной. 5.7. Отсутствие (недостаточность) свободного пространства рядом с	5.2. Заменить в кабинках ручки на скобообразный или рычажный тип. 5.2. Организовать помощь со стороны персонала	5.1. Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке. 5.2. Установить специализированный смеситель с длинной ручкой или сенсорный. 5.3. Установить световое табло, предупреждающее об эвакуации. 5.4. Установить откидные опорные поручни в туалетной кабинке.	К-ВНД О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К-ВНД О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им	К-ВНД О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-им Г-п - ДУ-им Г-ч - ДУ-им У - ДУ-им

		<p>унитазом и раковинами.</p> <p>5.8. Неудобные ручки кранов санитарно-гигиенических помещениях (округлые).</p> <p>5.9. Отсутствуют крючки для костылей и тростей.</p> <p>5.10. Установить в санитарно-гигиеническом помещении световое табло (предупреждающее об эвакуации)</p>		<p>5.5. Установить крючки (держатели) для костылей в санитарно-гигиенических помещениях.</p>			
б.	<p>Система информации на объекте</p> <p>- комплексность</p> <p>- единообразие и непрерывность</p> <p>- оповещение о чрезвычайных ситуациях</p>	<p>6.1. Отсутствует информация о навигации на объекте для МГН указателей доступных помещений и путей движения.</p> <p>6.2. На информационных вывесках, табло, схемах, стендах, обозначениях. кнопках отсутствует дублирование рельефными знаками.</p> <p>6.3 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п).</p> <p>6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами.</p> <p>6.4. Отсутствует визуальное (в том числе светового) дублирование звуковой информации.</p> <p>6.5. Недостаточность информации (на сайте, информационных носителях на объекте) о порядке обслуживания и оказания помощи инвалидам (МГН).</p> <p>6.6. Не организован доступ на объект и место ожидания собаки-проводника.</p>	<p>6.1. Организовать помощь со стороны персонала.</p> <p>6.2. Разместить информацию о навигации на объекте для МГН – указателей доступных помещений и путей движения.</p> <p>6.3. Разместить на информационных стендах, в памятках, выдаваемых инвалиду на сайте школы информацию об организации доступности объекта и предоставляемых услуг.</p> <p>6.4. Организовать доступ собаки-проводника и определить зону ее размещения (ожидания).</p>	<p>6.1. Обеспечить дублирование звуковой информации визуальной: приобрести световое табло ("Звонок", "Перемена", «Эвакуация»).</p> <p>6.2. Установить информационные обозначения помещений, с дублированием рельефными знаками.</p>	<p>К-ДУ-пп</p> <p>О-н-ДУ-пп</p> <p>О-в-ДУ-пп</p> <p>С-п-ДУ-пп</p> <p>С-ч-ДУ-пп</p> <p>Г-п-ДУ-пп</p> <p>Г-ч-ДУ-пп</p> <p>У-ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-им</p> <p>О-в-ДУ-им</p> <p>О-в-ДУ-им</p> <p>С-п-ДУ-им</p> <p>С-ч-ДУ-им</p> <p>Г-п-ДУ-им</p> <p>Г-ч-ДУ-им</p> <p>У-ДУ-им</p>	<p>К-ДУ-им</p> <p>О-н-ДУ-им</p> <p>О-в-ДУ-им</p> <p>С-п-ДУ-им</p> <p>С-ч-ДУ-им</p> <p>Г-п-ДУ-им</p> <p>Г-ч-ДУ-им</p> <p>У-ДУ-им</p>

7.	Пути движения от остановки к объекту	<p>7.1. Отсутствие адаптированного транспорта к объекту</p> <p>7.2. Отсутствует информация об ОСИ.</p> <p>7.3. Отсутствует тактильная информация, выполняющая информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения.</p> <p>7.4. По пути следования от остановки к школе имеется пандус, не соответствующий нормативным требованиям (большой уклон, нет поручней, гладкая поверхность) и расположена лестница без поручней, без контрастной маркировки на поступи крайних ступеней.</p> <p>7.5. Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов перед въездом на территорию школы.</p>	7.1. Обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации путей следования от остановки общественного транспорта до объекта для инвалидов и других маломобильных граждан		<p>К - ВНД</p> <p>О-н - ВНД</p> <p>О-в - ДУ- им</p> <p>С-п - ВНД</p> <p>С-ч - ВНД</p> <p>Г-п - ДУ- им</p> <p>Г-ч - ДУ- им</p> <p>У - ДУ- им</p>		
----	--------------------------------------	---	---	--	---	--	--

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУ-дом (дети)/ ДУ-дистант (взр.)							
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ- пп	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- им	ДУ- им
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ- пп	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- пп	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- им	ДУ- им
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	Не определено							

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг
Дата формирования 21 декабря 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
Шарова И.С.
21» декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 1
Мила Соколова Т.Л.
21» декабря 20 18 г.

7. **План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморск Мурманской области
Наименование объекта и организации

184606, Мурманская область г. Североморск улица Кирова дом 19
Адрес

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории МГН	Срок исполнения	Документ, которым предусмотрена исполнение мероприятия	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				
1.1.	По территории объекта				
1.1.1	Ремонтные и другие работы:				

	- установка при входе на территорию вывески с наименованием учреждения и графиком работы, с дублированием информации шрифтом Брайля на контрастном фоне;	Все категории	сентябрь 2019 года (1 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено 30.08.2019,
	- установка кнопки вызова помощника при входе на территорию объекта (с обозначением ее шрифтом Брайля);	Все категории	сентябрь 2019 года (1 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено 30.08.2019,
	- размещение таблички с номером телефона на контрастном фоне, по которому можно связаться с сотрудником учреждения с целью получения помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него.	О-н, К	август 2019 года (1 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено 30.08.2019
	- установка при входе на территорию мнемосхемы с планом здания, с указанием доступных маршрутов для инвалидов и других МГН, выполненной шрифтом Брайля на контрастном фоне;	С-п, С-ч	август 2023 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	
	Приобретение технических средств адаптации:				
1.1.2	- вывеска с наименованием учреждения и графиком работы, с дублированием информации, выполненной шрифтом Брайля на контрастном фоне; - мнемосхема с планом здания, с указанием доступных маршрутов для инвалидов и других МГН, выполненной шрифтом Брайля на контрастном фоне;	Все категории	сентябрь 2019 года (1 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности. Программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения», подпрограмма «Доступная среда в ЗАТО г. Североморск»	выполнено 30.08.2019,
	- приобрести кнопку вызова помощника;	Все категории	сентябрь 2019 года (1 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено февраль 2019,
1.2	По входу в здание				
	Ремонтные работы:				
1.2.1	- нанесение контрастной маркировки на поручни пандуса	С-ч	август 2019 года (1 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено 30.08.2019,
	- установить непрерывные поручни на пандусе с двух сторон на высоте 0,7 м	К, О-н	август 2022 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено сентябрь 2023,
	- обустроить поручни (перила) на лестнице	С-ч, С-п, Г-ч, Г-п, У	август 2025 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено сентябрь 2023,

1.2.2	Приобретение технических средств адаптации: не планируется				
1.3	По путям движения в здании				
1.3.1	Ремонтные и другие работы: - разместить информационные знаки о направлении путей движения к зонам целевого назначения и туалетной комнате, о размещении и назначении функциональных помещений, о расположении путей эвакуации и т.п. (с дублированием информации шрифтом Брайля)	Все категории	август 2020 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено 31.08.2020
	- нанесение контрастной маркировки на поступях краевых ступеней в соответствии с требованиями нормативных документов - «Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м».	С-ч	август 2019 года (1 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено 30.08.2019
1.3.2	Приобретение технических средств адаптации:				
	- информационные указатели и знаки направления путей движения к зонам целевого назначения	Все категории	август 2020г (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено 30.08.2020
1.4	По зоне оказания услуг				
1.4.1	Ремонтные и другие работы: не планируются				
1.4.2	Приобретение технических средств адаптации:				
	- мобильная индукционная система	Г-ч	август 2029 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	
1.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
1.5.1	Ремонтные и другие работы:				
	- установить крючки (держатели) для костылей в санитарно-гигиенических помещениях.	О-н	август 2020 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено 31.08.2020
	- заменить в кабинках округлые ручки на скобообразный или рычажный тип.	О-в	август 2020 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено 31.08.2020
	- установка локтевого специализированного смесителя (локтевого) в общем туалете	О-в	август 2024 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	выполнено сметы № 2023 ₂
	- установить откидные опорные поручни в туалетной кабинке.	О-н	август 2025 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	

	-установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке	Все категории	август 2025 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	
	-установить световое табло, предупреждающее о чрезвычайных ситуациях	Все категории	август 2026 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	
1.5.2	Приобретение технических средств адаптации:				
	- крючки для костылей и тростей.	О-н	август 2020 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	<i>Выполнено 30.08.2019.</i>
	- локтевой специализированный смеситель с длинной ручкой (или сенсорный).	О-в	август 2024 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	
	- кнопка вызова помощника	Все категории	август 2025 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	
	- информационное табло, предупреждающее о чрезвычайных ситуациях	Все категории	август 2026 года (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	
1.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
1.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2019 год (1 этап), далее постоянно	План финансово-хозяйственной деятельности	<i>Выполнено 30.08.2019.</i>
1.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2019 год (1 этап), далее постоянно	План финансово-хозяйственной деятельности	<i>Выполнено 30.08.2019.</i>
1.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	август 2019 года (1 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	<i>Выполнено 30.08.2019.</i>
1.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия для людей с	Г-п	август 2027 года	План финансово-хозяйственной	

	нарушением слуха		(2 этап)	деятельности	
1.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	август 2019 года (1 этап), далее постоянно	План финансово-хозяйственной деятельности	Выполнено 30.08.2019,
1.7	По путям движения к объекту				
1.7.1	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: -обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации путей следования от остановки общественного транспорта до объекта МБОУСОШ № 1 для инвалидов и других МГН	Все категории	март 2019 года (1 этап)		Выполнено 15.05.2019

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2019 год (1 этап)	Конвенция о правах инвалидов, Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",	Выполнено март 2019,
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	2019 год (1 этап)	Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах	Выполнено 30.08.2019,
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2019 год (1 этап)		Выполнено март 2019,
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2019 год (1 этап), далее постоянно		Выполнено март 2019,

1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	2019 год (1 этап), далее постоянно	инвалидов», Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»	выполнено 30.08.2019,
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К, О-н, О-в, Г-п, Г-ч, С-ч, У	Организовано		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	Все категории	2028 год (2 этап)		
4	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2019 год (1 этап), далее постоянно		выполнено 20.08.2019,

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

*Председатель Всероссийского государственного объединения инвалидов
Национального общества слепых России сурдоглухонемых
Специальной организации Всероссийского общества слепых
и глухих*
Название организации

Т.М. _____
Должность
Т.М. _____
Подпись ФИО

Координаты для связи

Дата согласования «*21*» *декабря* 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ:

Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН (до реконструкции/капитального ремонта здания)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморск Мурманской области

(наименование объекта и организации)

184606, Мурманская область г. Североморск улица Кирова дом 19

(адрес)

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	Неотложные мероприятия (1 этап), тыс.руб	Отложенные мероприятия (2 этап), тыс.руб	Всего, тыс.руб	Неотложные мероприятия (1 этап), тыс.руб	Отложенные мероприятия (2 этап), тыс.руб	Всего, тыс.руб	
Территория, прилегающая к зданию	15,000	300,000	315,000	14,190 30.08.2019,			Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Вход (входы) в здание	8,000	20,000	28,000	14,288 30.08.2019,			Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	8,000	63,000	71,000	22,010 30.08.2019,			Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Зона целевого назначения	12,000	35,000	47,000	15,200 30.08.2019,			Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Санитарно-гигиенические помещения	5,000	47,000	52,000	4,150 30.08.2019,	0,290 (31.08.2019)		Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Система информации и связи	12,000	240,000	252,000	10,700 30.08.2019,			Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Всего	60,000	705,000	765,000	80,538 30.08.2019,			

Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН (до реконструкции/капитального ремонта здания)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко»

(наименование объекта и организации)

184606, Мурманская область г. Североморск улица Кирова дом 19

(адрес)

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	Неотложные мероприятия (1 этап), тыс.руб	Отложенные мероприятия (2 этап), тыс.руб	Всего, тыс.руб	Неотложные мероприятия (1 этап), тыс.руб	Отложенные мероприятия (2 этап), тыс.руб	Всего, тыс.руб	
1	2	3	4	5	6	7	8
Территория, прилегающая к зданию	15,000	300,000	315,000	14,190	Кап. ремонт 2023г.		Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Вход (входы) в здание	8,000	20,000	28,000	14,288	Кап. ремонт 2023г.		Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	8,000	63,000	71,000	22,010	Кап. ремонт 2023г.		Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Зона целевого назначения	12,000	35,000	47,000	15,200			Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Санитарно-гигиенические помещения	5,000	47,000	52,000	4,150	0,290 (31.08.2020г) Кап. ремонт 2023г.		Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Система информации и связи	12,000	240,000	252,000	10,700	10,146 (26.06.2023г.)		Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск
Всего	60,000	705,000	765,000	80,538 (на 30.08.2019г)			Муниципальный бюджет ЗАТО г. Североморск

Дополнительные сведения
о доступности объекта для инвалидов и других МГН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1
имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской области
(наименование объекта и организации)
184606, Мурманская область г. Североморск улица Кирова дом 19
(адрес)

1. Расположение объекта: городская местность.
2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: нет.
3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: да.
4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: нет.
Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: нет.
5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: да.
6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок):

Автобус № 1 и № 2К до остановки «улица Кирова»

7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта:

Школа находится в зоне видимости от остановки. Расстояние от остановки до школы 110 м, время движения пешком 3-5 мин.

От остановки спуск по лестнице (оборудована пандусом, требующим ремонта) мимо торгового центра «Кирова 15».

8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: нет.
9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): нет.
10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): нет.
11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: да.

Вкладыш к паспорту доступности объекта¹
(актуализированные сведения по пунктам 3.3, 3.4 и 3.5)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1
имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморск Мурманской области

(наименование объекта и организации)

184606. Мурманская область г. Североморск улица Кирова дом 19

(адрес)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
(ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам (отметить выбранный способ знаком «+»)				
	На объекте - по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А» ²	«Б» ³			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)	+ (все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
О-н (поражение нижних конечностей)	+ (все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
О-в (поражение верхних конечностей)	+ (все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+ (взрослые)			+ (дети)
С-ч (частичное нарушение зрения)	+ (все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+ (взрослые)		+ (взрослые)	+ (дети)
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+ (все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
У (нарушения умственного развития)	+ (все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
Все категории инвалидов***	+ (все)		+ (дети)	+ (взрослые)	

¹ Приложение заполняется только при повторном обследовании объекта в связи с изменением условий его доступности для инвалидов и других МГН

² вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания инвалидов (но не менее одного)

³ вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в урне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ⁴							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-н	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
2	Вход (входы) в здание	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ДУ-им	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ (ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории ⁵
Состояние доступности на момент обследования ⁶	ДУ-дом (дети)/ ДУ-дистант (взр.)								
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	
3 этапа (итоговых работ)	Не определено								

⁴ Указывается по каждой зоне ее доступности для каждой из 9 категорий инвалидов и других МГН:
 - ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
 - ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
 - ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
 - ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

⁵ Заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка


⁶ В этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дист - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ОТ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА К ОБЪЕКТУ




ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ ШКОЛЫ



ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ ШКОЛЫ (фотографии на 30 августа 2019г)



ВХОД В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ





ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ



Вход в вестибюль школы



Гардероб



Вестибюль школы




Коридор 1-ый этаж



Коридор 2-ой этаж



Коридор 3-ий этаж



ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Кабинет директора и секретаря



Кабинет директора



Зона предоставления услуг



Зона предоставления услуг





Зона предоставления услуг



Вход в учебный кабинет



Учебный кабинет



Кабинет информатики

ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (фотографии на 30 августа 2019г)



Кабинет директора и секретаря



Кабинет директора



Зона предоставления услуг



Мнемосхема

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ (фотографии на 30 августа 2019г)



Вход в туалет девочек



Вход в туалет мальчиков

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ *(фотографии на 31 августа 2020г)*



Кабинка в туалете девочек



Кабинка в туалете мальчиков

Установлены крючки для костылей и заменены ручки округлые на скобообразые

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ



Информационные стенды



Информационный киоск



Информационные стенды и информационный киоск



Гусеничный лестничный подъемник

СХЕМА

движения инвалидов и МГН от остановки «улица Кирова» до территории МБОУСОШ № 1




СХЕМА движения инвалидов и других МГН по территории МБОУСОШ № 1



Условные обозначения



лестница



вход в здание




пандус



кнопка вызова помощника

СХЕМА
передвижения инвалидов и МГН по 2-ому этажу
МБОУСОШ № 1



СХЕМА

передвижения инвалидов и МГН по 2-ому этажу МБОУСОШ № 1





СХЕМА
передвижения инвалидов и МГН по 3-ему этажу
МБОУСОШ № 1






ВХОД В ЗДАНИЕ ШКОЛЫ (фотографии на « 01 » сентября 2023г)
***Строительство нового центрального крыльца с пандусом с двухуровневыми поручнями,
установка перил на ступеньках с двухуровневыми поручнями***





ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (фотографии на «01» сентября 2023 г)
Установка на всех лестницах в здании поручней с двухуровневыми поручнями



Туалетные комнаты (косметический ремонт, установка однорычажных смесителей на раковинах)



Дополнительные сведения
о доступности объекта для инвалидов и других МГН
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ЗАТО г. Североморск
«Средняя общеобразовательная школа № 1
имени Героя Советского Союза Ивана Сивко»
(наименование объекта и организации)
184606, Мурманская область г. Североморск улица Кирова дом 19
(адрес)

1. Расположение объекта: городская местность.
2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: нет.
3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: да.
4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: нет.
Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: нет.
5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: да.
6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок):
Автобус № 1 и № 2К до остановки «улица Кирова»
7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта:
Школа находится в зоне видимости от остановки. Расстояние от остановки до школы 110 м, время движения пешком 3-5 мин.
От остановки спуск по лестнице (оборудована пандусом, требующим ремонта) мимо торгового центра «Кирова 15».
8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: нет.
9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): нет.
10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): нет.
11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: да.

Вкладыш к паспорту доступности объекта¹
(актуализированные сведения по пунктам 3.3, 3.4 и 3.5)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ЗАТО г. Североморск
«Средняя общеобразовательная школа № 1
имени Героя Советского Союза Ивана Сивко»
(наименование объекта и организации)
184606, Мурманская область г. Североморск улица Кирова дом 19
(адрес)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
(ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам (отметить выбранный способ знаком «+»)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А» ²	«Б» ³			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
О-н (поражение нижних конечностей)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
О-в (поражение верхних конечностей)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+ (взрослые)			+ (дети)
С-ч (частичное нарушение зрения)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+ (взрослые)		+ (взрослые)	+ (дети)
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
У (нарушения умственного развития)	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	
Все категории инвалидов***	+(все)		+ (дети)	+ (взрослые)	

¹ Приложение заполняется только при повторном обследовании объекта в связи с изменением условий его доступности для инвалидов и других МГН

² вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

³ вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ⁴							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
2	Вход (входы) в здание	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ДУ-им	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ (ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории ⁵
Состояние доступности на момент обследования ⁶	ДУ-дом (дети)/ ДУ-дистант (взр.)								
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	
3 этапа (итоговых работ)	Не определено								

⁴ Указывается по каждой зоне ее доступность для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

⁵ Заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

⁶ В этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дист – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно